



tel.: +48 22 343 46 00

tel.: +48 22 815 30 11

fax: +48 22 343 45 25

Warszawa, dn. 04.12.2023 r.

IK.A.065.214.2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZADANIE: Montaż urządzeń klimatyzacyjnych typu split w budynkach Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy przy ul. Alpejskiej 42.

1. Przedmiot zamówienia:

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, ul. Alpejska 42 zaprasza do złożenia oferty na: „Montaż klimatyzatorów typu split w budynkach: przy ul. Alpejska 42 oraz ul. Niemodlińska 33 w Warszawie”.

2. Zakres zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie prac montażowych w budynkach Narodowego Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejska 42 oraz ul. Niemodlińska 33.

Zestawienia prac do wykonania w budynku przy ul. Alpejska 42:

a. Montaż klimatyzatora typu split o mocy 3,5kW – 1szt.

- roboty przygotowawcze i porządkowe,
- dostawa urządzeń po stronie Zamawiającego,
- wykonanie robót montażowych instalacji elektrycznych,
- wykonanie robót montażowych instalacji sanitarnej,
- uruchomienie urządzeń,
- uporządkowanie terenu robót po wykonaniu wszystkich czynności związanych z postępowaniem,

Zestawienia prac do wykonania w budynku przy ul. Niemodlińska 33.

b. Montaż klimatyzatora typu split o mocy 3,5kW – 1 szt.

- roboty przygotowawcze i porządkowe,
- dostawa urządzeń po stronie Zamawiającego,
- wykonanie robót montażowych instalacji elektrycznych,
- wykonanie robót montażowych instalacji sanitarnej,
- uruchomienie urządzeń,
- uporządkowanie terenu robót po wykonaniu wszystkich czynności związanych z postępowaniem,

c. Przeniesienie istniejącego klimatyzatora typu split o mocy 3,5kW – 1 szt.

- roboty przygotowawcze i porządkowe,
- dostawa urządzeń po stronie Zamawiającego,
- wykonanie robót montażowych instalacji elektrycznych,
- wykonanie robót montażowych instalacji sanitarnej,
- uruchomienie urządzeń,
- uporządkowanie terenu robót po wykonaniu wszystkich czynności związanych z postępowaniem,

W wycenie należy uwzględnić utrudnienia związane z wykonaniem prac w czynnych obiektach służby zdrowia (konieczność wykonywania niektórych prac w godzinach popołudniowych, w nocy lub w dni wolne od pracy). Harmonogram prac zostanie ustalony z Zamawiającym po wyborze Wykonawcy.

Z dokonanych napraw należy sporządzić protokoły pomiarowe oraz uruchomienia ww urządzeń.

Zalecana jest wizja lokalna.

3. Termin Wykonania:

- Termin wykonania usługi – od dnia podpisania umowy do **22.12.2023r.**
- Protokoły będą sporządzane w dniu wykonywania poszczególnych napraw zgodnie z ustalonym harmonogramem.
- Płatność za przedmiot zamówienia zostanie dokonana w terminie 30 dni po wykonaniu całości zamówienia, dostarczeniu kompletnych protokołów oraz wystawieniu i dostarczeniu Zamawiającemu faktury za wykonane czynności.

4. Informacje ogólne

1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie umożliwia uzupełnienia przesłanej oferty.

5. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

1. **Wykonawcy powinni, mimo opisu przedmiotu zamówienia, dokonać wizji lokalnej w celu oceny i uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnienia wszystkich kosztów z tym związanych.**
2. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia:
 - 1 osobą, posiadającą stosowny certyfikat uprawniający do podejmowania czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania, a także naprawy i likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

6. Sposób przygotowania oferty

1. Oferta na wykonanie napraw powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta z napisem „Oferta na *Montaż klimatyzatorów typu split w budynkach przy ul. Alpejska 42 oraz ul. Niemodlińska 33 w Warszawie*”
2. Koperta główna powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

5. Wszelkie zmiany w treści ofert (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
6. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Termin składania ofert: do 08.12.2023r., do godz. 10⁰⁰ Kancelaria Ogólna

8. Otwarcie ofert: 08.12.2023r., godz. 10³⁰

8. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

9. Miejsce i sposób składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, Kancelaria Ogólna
2. **Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.**
3. **Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.**

10. Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest:

Piotr Reda – Inspektor Nadzoru Robot Sanitarnych, tel. 571-317-873 (poniedziałek – piątek w godz. 7³⁰-15⁰⁵)

Andrzej Górski – Specjalista do spraw Sanitarnych, tel. 725-993-818 (poniedziałek-piątek w godz. (7³⁰-15⁰⁵))