



tel.: +48 22 343 46 00
tel.: +48 22 815 30 11
fax: +48 22 343 45 25

Warszawa, dn. 15.02.2023r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZADANIE: „Dostawa i montaż zasilacza UPS 30 kVA trójfazowego na oddział Hemodynamiki w budynku „B” Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy”

1. Przedmiot zamówienia

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawa i montaż zasilacza UPS 30 kVA trójfazowego na oddział Hemodynamiki w budynku B Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy”

2. Zakres zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę zasilacza UPS 30 kVA trójfazowego wraz z montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników Działu Technicznego Narodowego Instytutu Kardiologii. Dostarczony UPS należy zamontować w pomieszczeniu komputerowym nr 0.086 budynku B. W ofercie należy uwzględnić bezpłatne przeglądy urządzenia przez okres gwarancji która ma wynosić **60 m-cy** .

Dostarczone urządzenie musi posiadać nie gorsze parametry niż :

- sprawność urządzenia > 97%,
- napięcie znamionowe prostownika : 400V (3fazy),
- współczynnik mocy /THDi : $\geq 0,99$ / < 3%
- umieszczenie akumulatorów wewnątrz zasilacza,
- ze względu na niewielkie wymiary pomieszczenia urządzenie nie może przekroczyć następujących wymiarów 300x785x1250 (szer,gł,wys),
- przeciążalność 110% przez 60 min.130% przez 10 min,
- USP musi posiadać możliwość zmiany układu zasilającego z 3/3 na 3/1,

- częstotliwość : 50/60 Hz,
- stopień ochrony min IP20,
- poziom hałasu w odległości 1m < 55 db,
- współczynnik mocy równy 1,
- utylizacja uszkodzonego UPS-a,

Data wyprodukowania urządzenia nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed wbudowaniem w obiekt i złożeniem oferty. Urządzenie powinno posiadać odpowiednie certyfikaty jakości tj ISO 9001, musi być zgodne z Normami EN 62040-1, sprawność 62040-3, kompatybilność EMC 62040-2, oraz certyfikat CE.

Po uruchomieniu dostarczonego UPS-a dostawca prześle niezbędne pomiary, i protokoły uruchomienia.

W wycenie należy uwzględnić utrudnienia związane z wykonaniem prac w czynnych obiektach służby zdrowia (konieczność wykonywania niektórych prac w nocy lub w dni wolne od pracy). Harmonogram prac zostanie ustalony z Zamawiającym po wyborze Wykonawcy.

3. Wykonawca ustali z Zamawiającym harmonogram wykonania napraw.

- Termin wykonania usługi – do dnia **20.03.2023 r.**
- Płatność za przedmiot zamówienia zostanie dokonana w terminie 30 dni po wykonaniu całości zamówienia, dostarczeniu kompletnych protokołów oraz wystawieniu i dostarczeniu Zamawiającemu faktury za wykonane czynności.

4. Informacje ogólne

1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

5. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

- 1. Wykonawcy powinni, mimo opisu przedmiotu zamówienia, dokonać wizji lokalnej w celu oceny i uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnienia wszystkich kosztów z tym związanych.**
- Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
 - Osoba(y) dokonująca przeglądu musi posiadać uprawnienia wymagane art. 62 ust. 5 ustawy Prawo Budowlane, których kserokopie potwierdzoną za zgodnością z oryginałem dołączy do niniejszej oferty (uprawnienia w zakresie wykonywania prac kontrolno-pomiarowych).

6. Sposób przygotowania oferty

- Oferta na wykonanie napraw powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta z napisem „*Oferta na wykonanie Dostawa i montaż zasilacza UPS 30 kVA trójfazowego na oddział Hemodynamiki w budynku B Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy*”
- Koperta główna powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
- Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
- Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
- Wszelkie zmiany w treści ofert (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
- Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Termin składania ofert: do 21.02.2023r., do godz. 10⁰⁰ Kancelaria Ogólna

8. Otwarcie ofert : 21.02.2023r., godz. 12⁰⁰

8. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

9. Miejsce i sposób składania ofert:

- Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Narodowego Instytutu

Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, Kancelaria Ogólna

2. **Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.**
3. **Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.**

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

Krzysztof Reda – Inspektor Nadzoru Robot Elektrycznych, tel. 572-005-691 (poniedziałek – piątek w godz. 7³⁰-15⁰⁵).