



Andrzej Grygiel
Zastępca Dyrektora ds. Techniczno - Administracyjnych

tel.: +48 22 343 41 92

fax: +48 22 343 45 03

Warszawa, dnia 16.11.2023

e-mail: administracja@ikard.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do składania ofert na usługę serwisowania i konserwację automatów drzwiowych znajdujących się w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42.

1. Termin realizacji zadania

12 miesięcy w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 r.

2. Wykaz automatów drzwiowych w Narodowym Instytucie Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42

oddział / miejsce	firma	typ	przesuwny	przymykowy
Korytarz Ip	BESAM	SW300-2		3
Anestezjologia parter	GEZE	TSA 160-1		1
Klinika Choroby Wieńcowej i Rehabilitacji Kardiologicznej	Besam	SW300-1		1
Blok operacyjny H5	Maquet	SK-1	1	
	Maquet	SK-2	1	
	Dorma	ED200-1		2
	Besam	PS-2		1
Blok operacyjny H1	Besam	PS-1		2
	Besam	PS-2		6
KITK	GEZE	Slimrive-2	1	
	GEZE	Slimrive-teleskop	1	
	GEZE	TSA 160-2		3
Hemodynamika - parter	ESCO	Escomatic-2		1
	Dorma	ES200	1	
POP	Besam	OPB-2		1
	Besam	PS-2		5
	GEZE	TSA 160-1		1
Tomografia - parter	Besam	SW300-1		2
Klinika Wad Zastawkowych	GEZE	Ecdrive-1	4	
Pracownia Echokardiografii	GEZE	Ecdrive-1	7	
Ośrodek Badań Przesiewowych "D"	GEZE	Ecdrive-1	1	
Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej	Besam	SW300-1		1
Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Oddział Kardiomiopatii	Besam	SW300-1		1

Klinika Wad Zastawkowych Serca	Besam	SW300-1		1
Klinika Wad Wrodzonych Serca	Besam	SW300-1		1
Klinika Kardiologii i Transplantologii	GEZE	TSA 160-1		1
	Besam	SW300-1		1
Wejście Główne	Record	STA	2	

3. Szczegółowy zakres zamówienia

1. Zakres zamówienia obejmuje serwis i konserwację automatów drzwiowych znajdujących się na terenie Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42.
2. Czas reakcji maksymalnie 2 godziny od zgłoszenia telefonicznego lub mailowego.
3. Maksymalny czas na naprawę 24 godziny od zgłoszenia telefonicznego lub mailowego.
4. Obowiązkowy przegląd serwisowy nie rzadziej niż raz w miesiącu, potwierdzony protokołem podpisanym przez użytkowników.
5. Wykonawca ma obowiązek posiadania ;
 - a) Autoryzacji lub zaświadczenia od firm Besam(AAES) i Geze w zakresie obsługi serwisowej ich wyrobów.
 - b) Właściwych uprawnień w zakresie eksploatacji i konserwacji automatów drzwiowych
 - c) Polisy OC w zakresie wykonywanych prac na kwotę minimum 500 000zł

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań pkt.5) p. pkt. a, b, c oraz oświadczenie do pkt.1.należy dołączyć do oferty.

3. Osoba do kontaktu

W sprawach merytorycznych należy kontaktować się z ;

Mariusz Dalba – Zastępca Kierownika Działu technicznego tel. 22 3434265 kom. 725993846

5. Oferta ma zawierać - informacje na temat;

- stawki godzinowej za 1rbh na wykonanie napraw
- całkowity koszt konserwacji za miesiąc i rok w cenach netto i brutto

6. termin i miejsce złożenia oferty

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie, w zaklejonych i oznakowanych kopertach :”Oferta na serwisowanie i konserwację automatów drzwiowych w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie,,

Termin składania ofert : 30.11.2023 r. godzina 12⁰⁰.

Otwarcie ofert w Dziale Technicznym w dniu: 30.11.2023 r. godzina. – 12³⁰