



tel.: +48 22 343 46 00
tel.: +48 22 815 30 11
fax: +48 22 343 45 25

Warszawa, dn. 19.06.2023 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZADANIE: „Naprawa UPS-a Galaxy 5500 80kVA w budynku Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy”

1. Przedmiot zamówienia

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, ul. Alpejska 42 zaprasza do złożenia oferty na: Naprawę UPS-a Galaxy 5500 80kVA w budynku przy ul. Alpejska 42, w Warszawie.

2. Zakres zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie prac naprawczych w UPS Galaxy 5500 80kVA rok produkcji 2017. Zestawienia prac do wykonania poniżej :

- Wymiana baterii akumulatorowych 32 szt. na nowe o pojemności min 55Ah,(wraz z utylizacją starych baterii przedstawienie Zamawiającemu zaświadczenia),
- Akumulatory wykonane w technologii VRLA-AGM,
- Rezystancja wewnętrzna dla nowego i naładowanego akumulatora max 5,7mOhm,
- Napięcie nominalne 12V,
- Projektowana żywotność min 15 lat dla pracy buforowej,
- Dopuszczalny zakres napięcia ładowania dla pracy buforowej 1,6-13,8
- Samorozładowanie akumulatora nie większe niż 3% mies w temp 25st C
- Wymiana kompletu kondensatorów DC,
- Wymiana kompletu wentylatorów,
- Wymiana cewki MN 24 V,

- Kalibracja zasilacza UPS,
- Wykonanie pomiarów po montażowych,
- Szkolenie obsługi technicznej Instytutu,
- Wykonanie innych prac serwisowych wymaganych przez producenta uwzględniając rok produkcji UPS-a.

W wycenie należy uwzględnić utrudnienia związane z wykonaniem prac w czynnych obiektach służby zdrowia (konieczność wykonywania niektórych prac w nocy lub w dni wolne od pracy).Harmonogram prac zostanie ustalony z Zamawiającym po wyborze Wykonawcy.

Z dokonanych napraw należy sporządzić protokoły . Protokoły powinny zawierać :

- datę wykonania naprawy (wymiany), nr protokołu.
- oznaczenie obiektu objętego pracami (adres).
- informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia urządzenia do dalszej eksploatacji.

Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej naprawy.

Wykonawca dostarcza Zamawiającemu Każdorazowo oryginał protokołu.

3. Wykonawca ustali z Zamawiającym harmonogram wykonania napraw.

- Termin wykonania usługi – od dnia podpisania umowy do 7 dni kalendarzowych
- Protokoły będą sporządzane w dniu wykonywania poszczególnych napraw zgodnie z ustalonym harmonogramem.
- Płatność za przedmiot zamówienia zostanie dokonana w terminie 30 dni po wykonaniu całości zamówienia, dostarczeniu kompletnych protokołów oraz wystawieniu i dostarczeniu Zamawiającemu faktury za wykonane czynności.

4. Informacje ogólne

1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

5. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

1. **Wykonawcy powinni, mimo opisu przedmiotu zamówienia, dokonać wizji lokalnej w celu oceny i uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnienia wszystkich kosztów z tym**

związanych.

2. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
 - Osoba(y) dokonująca przeglądu musi posiadać uprawnienia wymagane art. 62 ust. 5 ustawy Prawo Budowlane, których kserokopie potwierdzoną za zgodnością z oryginałem dołączy do niniejszej oferty (uprawnienia w zakresie wykonywania prac kontrolno-pomiarowych).
 - Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania przeglądów UPS.
 - Wszystkie wymieniane elementy muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2023 r.;

6. Sposób przygotowania oferty

1. Oferta na wykonanie napraw powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta z napisem „*Oferta na wykonanie po przeglądowych napraw w zasilaczach UPS budynków Narodowego Instytutu Kardiologii*”
2. Koperta główna powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
5. Wszelkie zmiany w treści ofert (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
6. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Termin składania ofert: do 22.06.2023 r., do godz. 13⁰⁰ Kancelaria Ogólna

8. Otwarcie ofert : 22.06.2023 r., godz. 13³⁰

8. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

9. Miejsce i sposób składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Alpejska 42 , 04-628 Warszawa, Kancelaria Ogólna
2. **Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.**
3. **Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.**

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

Krzysztof Reda – Inspektor Nadzoru Robot Elektrycznych, tel. 572-005-691 (poniedziałek – piątek w godz. 7³⁰-15⁰⁵).