



tel.: +48 22 343 46 00

tel.: +48 22 815 30 11

fax: +48 22 343 45 25

Warszawa, dn. 10.04.2024r.

## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

**ZADANIE: Montaż urządzeń klimatyzacyjnych typu split w Klinice Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Oddział kliniczny H2p.1 Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy przy ul. Alpejskiej 42.**

### 1. Przedmiot zamówienia:

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, ul. Alpejska 42 zaprasza do złożenia oferty na: „Montaż klimatyzatorów typu split w Klinice Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Oddział kliniczny H2p.1 przy ul. Alpejska 42 w Warszawie”.

### 2. Zakres zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawę i wykonanie prac montażowych w Klinice Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Oddział kliniczny H2p.1 Narodowego Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejska 42.

Zestawienia prac do wykonania w budynku przy ul. Alpejska 42:

**a. Dostawa i montaż klimatyzatora typu split o mocy około 3,5kW ,  
budynek H2p1. pomieszczenie nr 1.193– 1szt.**

- cechy urządzenia nie gorsze ;

- klasa energetyczna chłodzenia: A++
- klasa energetyczna grzania: A+
- chłodzenie
- grzanie
- rodzaj gazu: R32
- poziom hałasu jednostki zewnętrznej (dBA): nie więcej niż 56
- poziom hałasu jednostki wewnętrznej (dBA): nie więcej niż 40

- współczynnik SCOOP: 4,0
- sprawność sezonowa SEER: 6,1
- WiFi : tak
- automatyczny nawiew: 3D
- gwarancja Wykonawcy na urządzenia i wykonany montaż 2 lata w tym wymagane gwarancją przeglądy.

- roboty przygotowawcze i porządkowe,

- wykonanie robót montażowych instalacji elektrycznych,

- wykonanie robót montażowych instalacji sanitarnej,

- uruchomienie urządzeń,

- uporządkowanie terenu robót po wykonaniu wszystkich czynności związanych z postępowaniem,

#### **b. Dostawa i montaż klimatyzatora typu split o mocy 2,5kW ,**

##### **budynek H2p1. punkt pielęgniarski – 1 szt.**

- cechy urządzenia nie gorsze ;

- klasa energetyczna chłodzenia: A++
- klasa energetyczna grzania: A+
- chłodzenie
- grzanie
- rodzaj gazu: R32
- poziom hałasu jednostki zewnętrznej(dBA): nie więcej niż 56
- poziom hałasu jednostki wewnętrznej (dBA): nie więcej niż 40
- współczynnik SCOOP: 4,0
- sprawność sezonowa SEER: 6,1
- WiFi: tak
- automatyczny nawiew: 3D,
- gwarancja Wykonawcy na urządzenia i wykonany montaż 2 lata w tym wymagane gwarancją przeglądy.

- roboty przygotowawcze i porządkowe,

- wykonanie robót montażowych instalacji elektrycznych,

- wykonanie robót montażowych instalacji sanitarnej,

- uruchomienie urządzeń,

- uporządkowanie terenu robót po wykonaniu wszystkich czynności związanych z

postępowaniem,

Z wykonanych prac należy sporządzić protokoły pomiarowe oraz uruchomienia ww. urządzeń.

**W wycenie należy uwzględnić utrudnienia związane z wykonaniem prac w czynnych obiektach służby zdrowia (konieczność wykonywania niektórych prac w godzinach popołudniowych, w nocy lub w dni wolne od pracy). Harmonogram prac zostanie ustalony z Zamawiającym po wyborze Wykonawcy.**

Zalecana jest wizja lokalna.

### **3. Termin Wykonania:**

- Termin wykonania usługi – 14 dni od dnia przesłania zlecenia przez Zamawiającego.
- Protokoły będą sporządzane w dniu wykonywania poszczególnych napraw zgodnie z ustalonym harmonogramem.
- Płatność za przedmiot zamówienia zostanie dokonana w terminie 30 dni po wykonaniu całości zamówienia, dostarczeniu kompletnych protokołów oraz wystawieniu i dostarczeniu Zamawiającemu faktury za wykonane czynności.

### **4. Informacje ogólne**

1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie umożliwi uzupełnienia przesłanej oferty.

### **5. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:**

1. **Wykonawcy powinni, mimo opisu przedmiotu zamówienia, dokonać wizji lokalnej w celu oceny i uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnienia wszystkich kosztów z tym związanych.**

2. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia:

- 1 osoba posiadającą stosowny certyfikat uprawniający do podejmowania czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania, a także naprawy i likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

- 1 osoba posiadająca uprawnienia SEP Igr.E,D

## **6. Sposób przygotowania oferty**

1. Oferta na wykonanie napraw powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta z napisem „Oferta na *Montaż klimatyzatorów typu split w Klinice Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Oddział kliniczny H2p.1 Narodowego Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejska 42 w Warszawie*”
2. Koperta główna powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
5. Wszelkie zmiany w treści ofert (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
6. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

**7. Termin składania ofert: do 19.04.2024r., do godz. 10<sup>00</sup> Kancelaria Ogólna**

**8. Otwarcie ofert: 19.04.2024r., godz. 11<sup>00</sup>**

**8. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.**

**9. Miejsce i sposób składania ofert:**

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Narodowego Instytutu

Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, Kancelaria Ogólna

- 2. Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.**
- 3. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.**

**10. Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest:**

Andrzej Górski – specjalista ds. instalacji sanitarnych, tel. 725993818 (poniedziałek – piątek w godz. 7<sup>30</sup>-15<sup>05</sup>).