



NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
Stefana kardynała Wyszyńskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa (Anin)
www.ikard.pl

tel.: +48 22 343 46 00
tel.: +48 22 815 30 11

Warszawa, dnia 30.03.2021r.

IK.AG.A.067/36/2021

Wyjaśnienia

Dotyczy: KONKURSU NA DOSTAWĘ FILTRÓW POWIETRZA DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH – ZABEZPIECZENIE MATERIAŁOWE DZIAŁU TECHNICZNEGO

Pytanie 1


Szanowni Państwo, W nawiązaniu do zamieszczonych wyjaśnień prosimy o udostępnienie filtra kieszeniowego wykonanego zgodnie z Państwa wymaganiami (filtr wyposażony w wewnętrzne ramki separujące kieszenie). Prosimy również o informację czy dopuszczają Państwo filtry kieszeniowe wykonane w ramie ze stali ocynkowanej, gdzie każda kieszeń oddzielona jest prętem? Filtry te spełniają takie same funkcje jak filtry posiadające wewnętrzne ramki separujące kieszenie (obie te konstrukcje umożliwiają przepływ powietrza przez materiał filtracyjny zgodny z normą w sposób nie powodujący dodatkowych spadków ciśnienia.) Jednocześnie prosimy o przedłużenie termin składania ofert do dnia 02.04.2021 r.

Odpowiedz na pytanie nr 1

W odpowiedzi na otrzymane pytanie dot. Konkursu na dostawę filtrów powietrza do central wentylacyjnych poniżej przekazuje odpowiedzi:

- a) Dopuszczamy zaproponowaną konstrukcję filtra. Oględziny filtra są możliwe w siedzibie Instytutu.
- b) Termin składania ofert został przedłużony do 02.04.2021 zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Narodowego Instytutu Kardiologii.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomicznych


mgr Tomasz Berdya