

Dn 100

0.10

2.5%
0.15

W	Wodomierz				
R	Reduktor ciśnienia				
ZZ	Zawór zwrotny		1	BTW	
1	Filtr mechaniczno-automatycz.	Multipur 80A	1	BTW	
2	Zbiornik nadmanganianu potasu		3		
3	Głowica sterująca Fleck				
4	Chlorator C53				
5	Przepustnica odcinająca	P620 Dn150 i Dn100	1		
6	Zawór kulowy	Dn65			
7	Zawór trójdrożny	Dn65			
8	Połączenie kołnierzowe typ PE3	Dn150mmL=500 p=1Mpa	2		

Uzgodniono pod względem wymagań i zdrowotnych bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami

L.p. 28/02
Data 28.08.02
Podpis [Signature]

OZNACZENIA

- _____ woda surowa ze studni istn.
- woda miejska istn.
- woda uzdatniona projekt.
- woda popłuczna projekt.
- woda do płukania filtrów projekt.
- nadmanganian potasu projekt.
- podchloryn sodu projekt.
- kanalizacja sanitarna istn.

Zapiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii:

1) bez zastrzeżeń
2) z zastrzeżeniami wymienionymi w załączonej opinii

L.p. opinii 52/8
Data 28.08.02

inż. BARTŁOMIEJ NOWAK
Rzecznik do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
nr upr. GIP 003/97 w grupach:
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.10, 3.1, 3.2, 4.2, 4.4, 4.5
03-977 Warszawa, ul. Algierska 14 A
tel. 617-75-98

mgr inż. arch. Dariusz PRZYGODA
rzecznik d/s sanitarnohigienicznych
nr. uprawnień 8-BOS/00 w zakresie
budownictwa ogólnego ze służbą zdrowia
W-wa, ul. Majdańska 3 m. 31, tel. 810-02-79

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH

bryg. mgr inż. Waldemar Baranowicz
Nr upr. 297/94
Warszawa, 18.08.2002r.
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag z uwagami

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA
Sp. z o.o.
03 - 416 WARSZAWA UL. WILEŃSKA 69, Tel. 618 63 25, Fax 618 34 43

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT	PROJEKTOWAŁ inżC SAREWICZ	NR UPRAWNIEN 808/66/Ww	PODPIS [Signature]
	OPRACOWAŁ inż. C. SAREWICZ	808/66/Ww	[Signature]
	SPRAWDZIŁ inż K KUŁAKOWSKA	St-181/73	[Signature]

TREŚĆ RYSUNKU
RZUT PIWNIC
PBW technologiczny SUW z Hydrof

PRACOWNIA PW2	NR ARCH. 94178
BRANŻA SANITARNA	NR RYS. 2

CE. PROJ. arch.B.SOLTAN	NR UPRAWNIEN St-636/58	PODPIS [Signature]	SKALA 1:50	DATA sierpień 2002
-------------------------	------------------------	--------------------	------------	--------------------

